



N° 234-INSP.



# ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.  
ASBL

Kerkstraat 33  
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller : 9526674  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

04/2014/08/07/1

EAN code

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : CP de Stockel 294 - 1150 Brussel

Eigenaar

Propriétaire: Capaldi S Adres : Idem

Installateur : F. Park Etc s.p.a

BTW / TVA : 0898 665 804

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle : 7/08/14

Ik. / C.I. :

Inspecteur : Van Rint

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart. 2<sup>e</sup> étage

Spanning	: <u>230V</u>	Meter / bord verbinding	: <u>XV3 4 x 10</u>	Max. beveiliging	: <u>40A</u>
Tension		Liaison compteur-tableau		Protection max.	

Aardelektrode	: <u>peruuk</u>	Isolatie	: <u>0,95 Mohm</u>	Aantal verdeelborden	: <u>1</u>
Electrode de terre	: <u>16,5 Ohm</u>	Isolement		Nombre de tableaux	

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen	Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>9</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40A</u>	<u>50</u>	<u>A</u>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen	: <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking	: <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Contrôle visuel : générale	: <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Contact indirect	: <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Aansluitingen	: <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Potentiaalvereffeningen	: <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Raccordements		Liaisons equipotentielles	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

niets

VISUM :

Datum/date :

### Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden in dienst blijven.  
L'installation est ~~pas~~ conforme au RGIE et peut ~~pas~~ être mise en service - rester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het céndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten onder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

✓ Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 07/08/2019

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :  
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.  
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	..... / .....
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	..... / .....
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	..... / .....

Rapp. Els/EI.1. 1.04

Tel: (02) 751 98 39  
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be  
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0033  
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603  
RPR Brussel

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de l'incident survenu aux personnes et/ou d'incidents ou d'infractions constatés lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.